



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 72 г. Чита, ул. Амурская, 109 « 20 » июня 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения, условиями
обучения и воспитания Волынкиной Татьяной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Тарбальджейская основная
общеобразовательная школа» ИНН 7510001974, Забайкальский край, с. Тарбальджей, ул.
Школьная, 21
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ст.ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 986 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" – не проведена акарицидная обработка территории оздоровительной организации перед оздоровительным сезоном.
2. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – пищеблок не оборудован нецентрализованной (автономной системой водоснабжения через смесители и водонагревательные устройства), водотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения,
3. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – на пищеблоке отсутствуют моечные ванны для мытья сырой продукции, для мытья столовой и кухонной посуды (мытьё осуществляется в тазях).
4. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, работа пищеблока осуществляется на сырье при отсутствии цехового деления, мытье посуды и обработка сырья осуществляется в одном помещении (но при наличии отдельных помещений, в котором возможно оборудовать цех по обработке сырья отдельно от обработки готовой продукции).
5. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – полы в 2-х складских помещениях имеют дефекты в виде разрывов линолеумного

покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

6. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 – перед обеденным залом для мытья рук детей установлены рукомойники без подводки горячей воды.

7. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - зона для приготовления холодных закусок (салатов) не оборудована бактерицидной установкой.

8. ст.ст. 11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – на пищеблоке оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. обеспечить проведение акарицидной обработки территории перед оздоровительным сезоном в соответствии с требованиями п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 986 СанПиН 3.3686-21 – **в срок до 01.06.2024;**
2. пищеблок оборудовать нецентрализованной (автономной) системой водоснабжения через смесители и водонагревательные устройства), водотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в соответствии с требованиями п. 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – **в срок до 01.09.2024;**
3. выполнить планировку производственных помещений, обеспечивающую последовательность (поточность) технологических процессов, с целью возможности работы пищеблока на сырье (оборудовать отдельные помещения – цех для обработки сырья) в соответствии с требованиями п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – **в срок до 01.09.2024;**
4. установить на пищеблоке в моечной для мытья столовой посуды 3 моечные ванны, для мытья кухонной посуды – 2 моечные ванны, и моечные ванны для мытья сырья в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – **в срок до 01.09.2024;**
5. привести полы в 2-х складских помещениях без дефектов с целью обеспечения проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**
6. оборудовать перед обеденным залом для мытья рук детей умывальники с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 – **в срок до 01.09.2024;**
7. оборудовать зону для приготовления холодных закусок (салатов) бактерицидной установкой – в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 **в срок до 01.09.2024;**
8. на пищеблоке установить над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги, тепла локальные вытяжные системы, в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 – **в срок до 01.09.2024.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Тарбальджейская основная общеобразовательная школа» ИНН 7510001974, Забайкальский край, с. Тарбальджей, ул. Школьная, 21

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 109, тел./факс 26-88-71, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за питанием
населения, условиями
обучения и воспитания




Волынкина Т.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » июня 20 24 г.  (подпись)  (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
